TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ.

TEST SERTİFİKASI / TEST CERTIFICATE

No	:	C-22-1089-R0
Client	:	CHINT TURCA ELEKTRİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Manufacturer	:	CHINT TURCA ELEKTRİK SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
Trade Mark	:	CHINT
Test Sample	:	SURFACE FLOOR ASSEMBLIES WITH CHINT 250 A MCCB INPUT
Technical Data	:	I_n: 250 A, I_{cw}: 16 kA / 1 sn (Main Busbar), I_{cw}: 10 kA / 1 sn (Earth & Neutral Busbar), I_{cc}: 16 kA (CHINT 250 A MCCB)
Test Method	:	TS EN IEC 61439-1:2021+AC:2022, TS EN IEC 61439-2:2021
Subject	:	TEST RESULT (PASSED)
Test(s) Applied	:	Temperature-rise, Dielectric Properties, Clearances and Creepage Distances, Mechanical Operation, Protection Against Electric Shock and Integrity Of Protective Circuits, Short-Circuit Withstand Strength, Verification of Resistance of Insulating Materials to Abnormal Heat and Fire Due to Internal Electric Effects, Internal Electrical Circuits and Connections, Terminals for External Conductors, Incorporation of Switching Devices and Components
Test Report Number	:	22-1089-R0-N1-1
Certificate Date	:	06.03.2023

Person in Charge of Test

Cem AKDOĞAN

Department Manager

Ata Gürül ARSLANLI

Sertifika detaylarını karekod ile kontrol edebilirsiniz.
You can check the certificate details via QR code

www.lvt.com.tr

Saray Modern Keresteciler San. Sit. 4. Cad. No: 9 K.Kazan - Ankara - TÜRKİYE
Tel : +90 312 815 13 25 - 26 • Fax : +90 312 815 13 27 • e-mail : lvt@lvt.com.tr